

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митерева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-38-07  
E-mail: [sancntr@bee-s.com](mailto:sancntr@bee-s.com) ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  
Федерального государственного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Самарской области»

  
А.М. Спиридонов  
«27» декабря 2010 г.

Экспертное заключение  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 27 декабря 2010 № 05/07164

**1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг (работ), нормативно-технической, проектной документации:**

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных исследований покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Eruption».

**2 Заявитель: ЗАО «ТАРКЕТТ».**

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.  
(наименование, юридический адрес)

**3. Изготовитель-разработчик: ЗАО «ТАРКЕТТ»**

446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.  
(наименование, юридический адрес)

**4 Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- ТУ 5771-007-54031669-2010 «Покрытие напольное поливинилхлоридное - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС»;
- Технологическая инструкция на производство покрытия напольного поливинилхлоридного - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС», рецептура;
- экспертное заключение на изменение №6 к ТУ 5771-007-54031669-2003 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» №05/3490 от 17.12.2008 г. ФГУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Самарской области»;

- Акт отбора образцов продукции от 29.11.10 г.;
- результаты санитарно-гигиенических исследований №4157 от 22.12.10 г. ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
- протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №3093 от 27.12.2010 г.

**5 Заявка на экспертизу зарегистрирована в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области:**

заявление № 05/07826 от 13.12.2010 г.

(исходящий ЗАО «ТАРКЕТТ» №657 от 08.12. 2010 г.)

---

(наименование территории, №, дата заявки)

**6 В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

Заявка в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных исследований готовой продукции - покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Eruption» на соответствие ее санитарно-гигиеническим требованиям вызвана выпуском нового типа ПВХ продукции.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» предназначено в качестве напольного покрытия для

устройства полов в жилищном и гражданском строительстве в помещениях зданий типа А, Б, В (в том числе для игральные комнаты детских дошкольных учреждений и домов ребенка).

Указанную продукцию не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием, интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел, воды.

ПВХ покрытие изготавливается промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову – стеклохолст и соответствует требованиям настоящих технических условий, изготавливается по технологическому регламенту, утвержденному предприятием изготовителем.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Eruption» доставлены в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителя 29.11.2010 г., акт отбора образцов заявителем от 25.10.2010 года.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие поступившей продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии ТС, Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» проводились в период с 29.11.2010 г. по 22.12.2010 г. ИЛ(Ц) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно-химических показателей для проведения лабораторно-инструментальных исследований сформирован на основании выше названного документа.

Испытательная лаборатория Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» аккредитована, ксерокопия аттестата аккредитации испытательной лаборатории прилагается.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: диоктилфталат, дибутилфталат, формальдегид, хлористый водород.

Санитарно-химические исследования проводились по утвержденным методикам на поверенном оборудовании: газовый хроматограф «Цвет 500М» с ПИД, зав. №121, свидетельство №360239 от 31.03.2010 г., колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №354995 от 24.11.09.

Миграция определяемых химических веществ при температуре 40<sup>0</sup>С и насыщенности 0,4 м<sup>2</sup>м<sup>3</sup> в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №3093 от 27.12.2010 г. прилагается, является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «СИНТЕРОС» тип «Eruption»

изготовленная (поставленная), разработанная, заявленная  
ЗАО «ТАРКЕТТ». 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.  
(наименование, юридический адрес)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии ТС, Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

(не нужно зачеркнуть, указать полное наименование санитарных норм и правил и др. НТД)

Заведующая отделением ГДиП  
ФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской  
области», врач-эксперт



О.П. Гокоева

подпись